

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №843

Область	ГРС, прями споживач	ЕІС-код	Середньозважене значення нижчої теплоти згоряння			Середньозважене значення вищої теплоти згоряння			Середньозважені значення												
			ккал/м³	МДж/м³	кВт*год./м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт*год./м³	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	нео-пентан, нео-С5	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексани та виші, С6+	кисень, О2	азот, N2	діоксид вуглецю, СО2	густина абсолютна, кг/м³ при 20 °С
Маршрут №843			8238	34.49	9.58	9133	38.24	10.62	95.2990	2.7201	0.7789	0.1270	0.1222	0.0023	0.0353	0.0021	0.0077	0.0069	0.6539	0.2447	0.7050
Кіровоградська	Іванківці С	56ZOPKIR4049101D	8237	34.49	9.58	9132	38.24	10.62	95.3032	2.7165	0.7788	0.1271	0.1222	0.0023	0.0352	0.0021	0.0078	0.0069	0.6534	0.2444	0.7050
Кіровоградська	Бовтишка Польова С (КС Олександрівка)	56ZOPKIR2002201A	8238	34.49	9.58	9133	38.24	10.62	95.2794	2.7363	0.7791	0.1268	0.1219	0.0025	0.0354	0.0021	0.0077	0.0069	0.6558	0.2461	0.7051
Кіровоградська	ВРТП "УГЕС" КС Олександрівка С	56ZOPKIR20022028	8238	34.49	9.58	9133	38.24	10.62	95.2851	2.7326	0.7787	0.1269	0.1222	0.0025	0.0355	0.0021	0.0079	0.0068	0.6541	0.2455	0.7051
Кіровоградська	Капітанівка С	56ZOPKIR40592013	8238	34.49	9.58	9133	38.24	10.62	95.2957	2.7229	0.7792	0.1268	0.1220	0.0022	0.0354	0.0021	0.0075	0.0069	0.6546	0.2448	0.7050
Кіровоградська	Красносілка С	56ZOPKIR4049501Y	8238	34.49	9.58	9133	38.24	10.62	95.2969	2.7217	0.7791	0.1270	0.1222	0.0024	0.0353	0.0021	0.0076	0.0069	0.6540	0.2448	0.7050
Кіровоградська	Красносілля С	56ZOPKIR4049601U	8237	34.49	9.58	9132	38.24	10.62	95.3032	2.7167	0.7788	0.1271	0.1222	0.0023	0.0352	0.0021	0.0077	0.0069	0.6534	0.2444	0.7050
Кіровоградська	Н.Миргород С	56ZOPKIR4059401W	8238	34.49	9.58	9133	38.24	10.62	95.2973	2.7215	0.7789	0.1270	0.1221	0.0023	0.0353	0.0021	0.0078	0.0069	0.6541	0.2448	0.7050
Кіровоградська	Надлак С	56ZOPKIR4059311X	8238	34.49	9.58	9133	38.24	10.62	95.2985	2.7207	0.7788	0.1270	0.1221	0.0023	0.0353	0.0021	0.0077	0.0069	0.6539	0.2447	0.7050
Кіровоградська	Олександрівка С	56ZOPKIR4048201E	8238	34.49	9.58	9132	38.24	10.62	95.3004	2.7190	0.7788	0.1270	0.1222	0.0023	0.0353	0.0021	0.0077	0.0069	0.6538	0.2446	0.7050
Кіровоградська	Смолно С	56ZOPKIR4059501S	8238	34.49	9.58	9133	38.24	10.62	95.2931	2.7248	0.7790	0.1270	0.1221	0.0023	0.0353	0.0021	0.0078	0.0069	0.6545	0.2451	0.7050
Черкаська	Будище С	56ZOPCHR40600010	8238	34.49	9.58	9133	38.24	10.62	95.2969	2.7220	0.7789	0.1270	0.1221	0.0023	0.0353	0.0021	0.0077	0.0069	0.6541	0.2448	0.7050
Черкаська	В'язівка С	56ZOPCHR4060101X	8238	34.49	9.58	9132	38.24	10.62	95.2994	2.7199	0.7788	0.1270	0.1221	0.0023	0.0353	0.0021	0.0077	0.0069	0.6539	0.2446	0.7050
Черкаська	Звенигородка АГНС (РВУ "Харківавтогаз") С	56ZOPCHR40596037	8229	34.45	9.57	9124	38.20	10.61	95.4646	2.5923	0.7728	0.1268	0.1214	0.0009	0.0348	0.0019	0.0048	0.0067	0.6395	0.2335	0.7038
Черкаська	Звенигородка Ватутіне С	56ZOPCHR40596029	8238	34.49	9.58	9133	38.24	10.62	95.3001	2.7192	0.7789	0.1271	0.1222	0.0023	0.0353	0.0021	0.0077	0.0069	0.6537	0.2446	0.7050
Черкаська	Звенигородка С	56ZOPCHR4059601B	8238	34.49	9.58	9133	38.24	10.62	95.2988	2.7204	0.7788	0.1270	0.1221	0.0023	0.0353	0.0021	0.0077	0.0069	0.6539	0.2447	0.7050
Черкаська	КС Тальне УТК С	56ZOPCHR20029016	8229	34.45	9.57	9124	38.20	10.61	95.4645	2.5924	0.7728	0.1268	0.1214	0.0009	0.0348	0.0019	0.0048	0.0067	0.6395	0.2335	0.7038
Черкаська	Кам'янка С	56ZOPCHR4051501I	8237	34.49	9.58	9132	38.24	10.62	95.3026	2.7172	0.7787	0.1271	0.1222	0.0023	0.0352	0.0021	0.0078	0.0069	0.6535	0.2444	0.7050
Черкаська	Катеринополь С	56ZOPCHR4060501H	8238	34.49	9.58	9133	38.24	10.62	95.2994	2.7198	0.7788	0.1270	0.1222	0.0023	0.0353	0.0021	0.0077	0.0069	0.6538	0.2446	0.7050
Черкаська	Лебедін С	56ZOPCHR4060303L	8237	34.49	9.58	9132	38.24	10.62	95.3009	2.7182	0.7790	0.1271	0.1222	0.0023	0.0352	0.0021	0.0077	0.0069	0.6539	0.2445	0.7050
Черкаська	Лисянка С	56ZOPCHR4060601D	8238	34.49	9.58	9133	38.24	10.62	95.2962	2.7225	0.7789	0.1270	0.1221	0.0023	0.0353	0.0021	0.0077	0.0069	0.6542	0.2449	0.7050
Черкаська	Маківка С	56ZOPCHR4060401L	8238	34.49	9.58	9133	38.24	10.62	95.2948	2.7234	0.7792	0.1270	0.1221	0.0023	0.0353	0.0021	0.0074	0.0069	0.6545	0.2449	0.7050
Черкаська	Тальне С	56ZOPCHR40597017	8238	34.49	9.58	9133	38.24	10.62	95.2945	2.7238	0.7790	0.1270	0.1221	0.0023	0.0353	0.0021	0.0077	0.0069	0.6544	0.2449	0.7050
Черкаська	Тальне, район С	56ZOPCHR40597025	8238	34.49	9.58	9133	38.24	10.62	95.2982	2.7208	0.7789	0.1270	0.1222	0.0023	0.0353	0.0021	0.0077	0.0069	0.6540	0.2447	0.7050
Черкаська	Чигирин С	56ZOPCHR4051601E	8237	34.49	9.58	9132	38.24	10.62	95.3020	2.7176	0.7787	0.1271	0.1222	0.0023	0.0352	0.0021	0.0078	0.0069	0.6537	0.2445	0.7050
Черкаська	Шпола С	56ZOPCHR4059911X	8237	34.49	9.58	9132	38.24	10.62	95.3004	2.7189	0.7789	0.1271	0.1222	0.0023	0.0353	0.0021	0.0077	0.0069	0.6538	0.2446	0.7050

Золотоніський промисловий
майданчик
Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Дата відбору проби : 15.02.2022 р.

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей № РЯ-0068/20, чинний до 21.12.2025р.

				Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа									
Маршрут, №	Назва газопроводу	азот, N ₂	діоксид вуглецю, CO ₂	Густина абсолютна, кг/м ³ при 20 °С	Температура вимірювання/згорання при 20/25°С								
					Теплота згорання нижча			Теплота згорання вища			Число Воббе вище		
					ккал/м ³	МДж/м ³	кВт·год/м ³	ккал/м ³	МДж/м ³	кВт·год/м ³	ккал/м ³	МДж/м ³	кВт·год/м ³
836	Газопровід "Уренгой-Помари-Ужгород"	0,6347	0,2167	0,7025	8 219	34,41	9,56	9 107	38,13	10,59	11 926	49,93	13,87
837	Газопровід "Шебелинка-Полтава-Київ"												
840	Газопровід "Прогрес"	0,6275	0,2242	0,7030	8 223	34,43	9,56	9 112	38,15	10,60	11 928	49,94	13,87