

### Протокол вимірювань № С-09/21

Дата відбирання проби: **21.09.2021 р.**

Час відбору проби: **13:00**

Місце відбирання проби: **КС-18 Гайсинський п/м г-д “СОЮЗ”**

Дата вимірювання: **21.09.2021 р.**

Умови відбору проби: **P = 60,4, кг/см<sup>2</sup> ; t = 14 °C**

Пробовідбірник: № Э 880

#### Результати дослідження:

1. Компонентний склад газу, визначений хроматографічним методом за ДСТУ ISO 6974:2007 та МВУ 06-063-2011 (МВУ 049/05-2012)

Назва компонентів		Фактичні результати вимірювання. Вміст, % мол.	Розширена невизначеність, %
Метан	C <sub>1</sub>	<b>95,6362</b>	0,0551
Етан	C <sub>2</sub>	<b>2,5169</b>	0,0510
Пропан	C <sub>3</sub>	<b>0,7397</b>	0,0143
Ізо-Бутан	i-C <sub>4</sub>	<b>0,1095</b>	0,0031
Н-Бутан	n-C <sub>4</sub>	<b>0,1074</b>	0,0033
Нео-Пентан	нео-C <sub>5</sub>	<b>0,0012</b>	0,0006
ізо-Пентан	i-C <sub>5</sub>	<b>0,0203</b>	0,0014
н-Пентан	n-C <sub>5</sub>	<b>0,0149</b>	0,0012
Гексан + вищ.	C <sub>6+вищі</sub>	<b>0,0111</b>	0,0018
Кисень	O <sub>2</sub>	<b>0,0062</b>	0,0015
Азот	N <sub>2</sub>	<b>0,6326</b>	0,0135
Двуокис вуглецю	CO <sub>2</sub>	<b>0,2040</b>	0,0050
Інші компоненти			

2. Фізико-хімічні показники газу, розраховані за ДСТУ ISO 6976:2009 та МВУ 06-063-2011 (МВУ 049/05-2012)

Умови вимірювання ФХП газу: 20 °C; 101, 325 кПа	Значення			Розширена невизначеність, %
Густина відносна	0,5830			0,0003
Густина абсолютна, кг/м <sup>3</sup>	0,7022			0,0004
	кВт год/м <sup>3</sup>	Мдж/м <sup>3</sup>	Ккал/м <sup>3</sup>	
Теплота згоряння вища, Q <sub>в</sub> . (25°C/20 °C)	10,59	<b>38,14</b>	<b>9108</b>	0,0397
Теплота згоряння нижча, Q <sub>н</sub> . (25°C/20 °C)	9,56	<b>34,41</b>	<b>8219</b>	0,0360
Число Воббе нижче, W <sub>н</sub> .	12,52	45,07	10764	0,0486
Число Воббе вище, W <sub>в</sub> .	13,87	<b>49,94</b>	<b>11929</b>	0,0536
Температура точки роси вологи °C				
Температура газу, при проведенні ТТР вологи °C				
Температура точки роси вуглеводнів °C				
Вміст механічних домішок, г/м <sup>3</sup>	відсутні			
Вміст меркаптанової сірки, г/м <sup>3</sup>	< 0,001			
Вміст сірководню, г/м <sup>3</sup>	< 0,001			

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №843

Маршрут №843

за період з 07:00 01.09.2021р. по 07:00 22.09.2021р.

переданого Кременчуцьким ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" та прийнятого ПАТ "Черкаскгаз", ВАТ "Кіровоградгаз"  
по газопроводу "Союз"

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Олександрівського и/м Кременчуцького ЛВУМГ Сертифікат № РЯ 0067/20 від 18.12.20 р. чинний до 18.12.2025 р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.												Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101.325 кПа											Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С	Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С	Температура точки роси вуглеводнів, °С	Масова концентрація сірководню, г/м³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³	Маса механічних домішок, г/м³
	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, І-С4	н-бутан, н-С4	ізо-пентан, ісо-С5	ізо-пентан, І-С5	н-пентан, н-С5	гексани та вищі, С6+	кисень, О2	азот, N2	діоксиди вуглецю, СО2	Густина абсолютна, кг/м³ при 20 °С	Густина відносна	Температура вимірювання/згорання при 20/25°С														
															Теплота згорання нижча			Теплота згорання вища			Число Воббе вище								
	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³																	
	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³																	
1	96.0596	2.1641	0.6565	0.1003	0.0968	0.0039	0.0338	0.0178	0.0019	0.0070	0.6797	0.1786	0.6989	0.5803	8 183	34.26	9.52	9 074	37.99	10.55	11 912	49.87	13.85	-14.8	-17.5	-14.0			
2	96.0028	2.1909	0.6642	0.1039	0.0999	0.0073	0.0354	0.0190	0.0029	0.0071	0.6836	0.1830	0.6996	0.5808	8 188	34.28	9.52	9 080	38.02	10.56	11 914	49.88	13.86	-13.9	-17.3	-13.3			
3	95.9574	2.2145	0.6710	0.1050	0.1014	0.0060	0.0366	0.0189	0.0019	0.0076	0.6922	0.1875	0.6999	0.5811	8 190	34.29	9.53	9 081	38.02	10.56	11 914	49.88	13.86	-14.0	-17.4	-13.8			
4															8 190	34.29	9.53	9 081	38.02	10.56	11 914	49.88	13.86						
5															8 190	34.29	9.53	9 081	38.02	10.56	11 914	49.88	13.86						
6	95.6507	2.4274	0.7078	0.1070	0.1046	0.0037	0.0328	0.0180	0.0025	0.0061	0.7242	0.2152	0.7020	0.5828	8 202	34.34	9.54	9 095	38.08	10.58	11 913	49.88	13.85	-13.4	-16.7	-13.0			
7	95.6628	2.4354	0.7235	0.1109	0.1070	0.0044	0.0344	0.0194	0.0036	0.0070	0.6869	0.2047	0.7021	0.5830	8 211	34.38	9.55	9 104	38.12	10.59	11 924	49.92	13.87	-14.6	-17.7	-13.7			
8	95.5621	2.5041	0.7396	0.1115	0.1082	0.0065	0.0337	0.0190	0.0029	0.0066	0.6949	0.2109	0.7029	0.5836	8 216	34.40	9.56	9 110	38.14	10.59	11 925	49.93	13.87	-14.8	-17.9	-13.9			
9	95.5649	2.5229	0.7482	0.1130	0.1086	0.0047	0.0336	0.0193	0.0020	0.0067	0.6648	0.2113	0.7029	0.5836	8 221	34.42	9.56	9 115	38.16	10.60	11 931	49.95	13.88	-13.9	-17.4	-13.4	<0.001	<0.001	Відсутні
10	95.5620	2.4991	0.7420	0.1127	0.1079	0.0211	0.0319	0.0186	0.0041	0.0081	0.6787	0.2138	0.7032	0.5838	8 221	34.42	9.56	9 115	38.16	10.60	11 929	49.94	13.87	-13.4	-16.9	-13.8			
11															8 221	34.42	9.56	9 115	38.16	10.60	11 929	49.94	13.87						
12															8 221	34.42	9.56	9 115	38.16	10.60	11 929	49.94	13.87						
13	95.0179	2.9198	0.8609	0.1238	0.1152	0.0050	0.0351	0.0184	0.0023	0.0065	0.6847	0.2104	0.7070	0.5870	8 262	34.59	9.61	9 182	38.44	10.68	11 954	50.05	13.90	-14.6	-17.7	-13.8			
14	94.9874	2.9364	0.8626	0.1236	0.1143	0.0051	0.0349	0.0184	0.0018	0.0074	0.6884	0.2197	0.7072	0.5872	8 261	34.59	9.61	9 158	38.34	10.65	11 952	50.04	13.90	-14.4	-17.5	-14.0			
15	95.1196	2.8217	0.8414	0.1245	0.1170	0.0237	0.0365	0.0194	0.0023	0.0083	0.6624	0.2232	0.7068	0.5868	8 259	34.58	9.61	9 156	38.33	10.65	11 952	50.04	13.90	-13.4	-16.7	-13.1			
16	95.0830	2.8537	0.8398	0.1225	0.1155	0.0157	0.0365	0.0198	0.0022	0.0090	0.6735	0.2288	0.7068	0.5868	8 257	34.57	9.60	9 154	38.32	10.65	11 949	50.03	13.90	-13.7	-16.9	-13.0			
17	95.4106	2.6462	0.7773	0.1168	0.1118	0.0042	0.0334	0.0193	0.0061	0.0076	0.6398	0.2269	0.7043	0.5847	8 235	34.48	9.58	9 130	38.23	10.62	11 940	49.99	13.89	-13.8	-17.0	-14.6			
18															8 235	34.48	9.58	9 130	38.23	10.62	11 940	49.99	13.89						
19															8 235	34.48	9.58	9 130	38.23	10.62	11 940	49.99	13.89						
20	95.6031	2.5092	0.7374	0.1089	0.1034	0.0052	0.0319	0.0172	0.0013	0.0085	0.6647	0.2092	0.7024	0.5832	8 216	34.40	9.56	9 109	38.14	10.59	11 928	49.94	13.87	-14.4	-17.7	-14.0			
21	95.5311	2.5694	0.7554	0.1112	0.1049	0.0047	0.0327	0.0182	0.0017	0.0085	0.6482	0.2140	0.7031	0.5837	8 224	34.43	9.56	9 118	38.18	10.60	11 934	49.97	13.88	-13.6	-17.0	-13.2			
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													
27																													
28																													
29																													
30																													
31																													

Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам

Середньозважене значення теплоти згорання:

8 224 34.43 9.56 9 119 38.18 10.61

**ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ**

Дата відбору проби : 21.09.2021 р.

Золотоніське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей № РЯ-0068/20, чинний до 21.12.2025р.

				Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа									
				Густина абсолютна, кг/м <sup>3</sup> при 20 °С	Температура вимірювання/згорання при 20/25°С								
Маршрут, №	Назва газопроводу	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2		Теплота згорання нижча			Теплота згорання вища			Число Воббе вище		
					ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3
836	Газопровід "Уренгой-Помари-Ужгород"	0,6637	0,1802	0,6993	8 188	34,28	9,52	9 076	38,00	10,55	11 911	49,87	13,85
837	Газопровід "Шебелинка-Полтава-Київ"												
840	Газопровід "Прогрес"	0,6367	0,2177	0,7036	8 231	34,46	9,57	9 122	38,19	10,61	11 933	49,96	13,88