ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Золотоніський промисловий майданчик **Дата відбору проби: 25.10.2022 р.**

Золотоніське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей № РЯ-0068/20, чинний до 21.12.2025р.

				Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа										Температура точки роси вологи природного газу,°С	
					Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С										
					Теплота згоряння нижча			Теплота згоряння вища			Число Воббе вище				
Маршрут, №	Назва газопроводу	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	Густина абсолютна, кг/м³ при 20 °С	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	Температура точки роси вологи(Р=3,92 Мпа), °С	Вологовміст, г/м³
836	Газопровід "Уренгой-Помари-Ужгород"														
837	Газопровід "Шебелинка-Полтава-Київ"	1,6298	3,2846	0,7783	8 266	34,61	9,61	9 153	38,32	10,64	11 383	47,66	13,24	3,8	0,23
840	Газопровід "Прогрес"														