

Затверджено

Голова правління Буян С.І.  
ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ"  
2018 року  
м.п.

Додаток 7  
до Колективного договору про умови надання послуг  
пункт 7 глави 3 розділу IV)

**План розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки**  
**газорозподільного підприємства ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ"**  
**на перший рік**

| Блок               | № з/п | Найменування           | Назва заходу  | ГРС (назва)      | Інвентарний номер  | Рік вводу в експлуатацію | Планований рік виводу з експлуатації | Оцінка по акту обстеження (бал) | Технічна оцінка | Причина включення  | Назва робіт  | Од. виміру | Усього в кількісному виразі, одиниці | Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ | Вартість 1 одиниці (вартість 1 км) | Значити квартал завершення робіт | ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка) | Пріоритетність (за рахунок прибутку) | Унікальний номер ТМЦ | Примітки                   |
|--------------------|-------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|--|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1                  | 2     | 3                      | 4             | 5                | 6                  | 7                        | 8                                    | 9                               | 10              | 11   | 12   | 13         | 14                                   | 15                                   | 16                                 | 17                               | 18   | 19                                   | 20                   | 21                         |
| Експлуатація мереж |       |                        |               |                  |                    |                          |                                      |                                 |                 |  | <b>І. Розподільні газопроводи</b>  |            |                                      |                                      |                                    |                                  |  |                                      |                      |                            |
|                    |       |                        |               |                  |                    |                          |                                      |                                 |                 |  |  |            | <b>0,328</b>                         | <b>88,021</b>                        |                                    |                                  |  |                                      |                      | <b>усього</b>              |
| Експлуатація мереж |       | Газорозподільні мережі | Будівництво   |                  |                    |                          |                                      |                                 |                 |  | <b>Капітальний ремонт підземних газопроводів (окремих місць з пошкодженням ізоляційним покриттям), км:</b> | км         | <b>0,17</b>                          | <b>84,67</b>                         |                                    |                                  |  |                                      |                      |                            |
| Експлуатація мереж |       | Газорозподільні мережі | Капремонт     |                  |                    |                          |                                      |                                 |                 |  | <b>Черкаське відділення</b>  |            | <b>0,05</b>                          | <b>31,24</b>                         |                                    |                                  |  |                                      |                      |                            |
| Експлуатація мереж | 1.1   | Газорозподільні мережі | Капремонт     | ГРС Черкаси      | 171491200330104440 | 1974                     | 1999                                 | 15                              | Задовільний     | для продовження терміну експлуатації   | Г-д д-159 мм с. Геронімівка до гублікарні  | км         | 0,05                                 | 27,280                               | 568,333                            | 2 квартал                        | Додаток 1                                      | 26                                   | Р_03_08_01           | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 1.2   | Газорозподільні мережі | Капремонт     | ГРС Черкаси      | 171491200330104419 | 1974                     | 1999                                 | 15                              | Задовільний     | для продовження терміну експлуатації   | Г-д д-219 мм с. Геронімівка на Геронімівку   | км         | 0,01                                 | 3,960                                | 792,000                            | 2 квартал                        | Додаток 1                                      | 26                                   | Р_03_08_01           | Амортизаційні відрахування |
|                    |       |                        |               |                  |                    |                          |                                      |                                 |                 |  | <b>Смілянське відділення</b>   |            | <b>0,004</b>                         | <b>10,98</b>                         |                                    |                                  |  |                                      |                      |                            |
| Експлуатація мереж | 1.3   | Газорозподільні мережі | Капремонт     | ГРС Сміла        | 171491000330304027 | 2006                     | 2031                                 | 15                              | Задовільний     | для продовження терміну експлуатації газопроводів  | Г-д н/т д-89мм с. Мала Смілянка, вул. Першотравнева (ізоляція, фарбування)                                 | км         | 0,002                                | 3,075                                | 1537,500                           | 2 квартал                        | Додаток 1                                      | 26                                   | Р_03_08_01           | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 1.4   | Газорозподільні мережі | Капремонт     | ГРС Черкаси      | 171491000330104093 | 2007                     | 2032                                 | 15                              | Задовільний     | для продовження терміну експлуатації   | Г-д н/т д-325 мм м. Сміла, вул. Орлова (ізоляція, фарбування)  | км         | 0,002                                | 7,901                                | 3950,500                           | 2 квартал                        | Додаток 1                                      | 26                                   | Р_03_08_01           | Амортизаційні відрахування |
|                    |       |                        |               |                  |                    |                          |                                      |                                 |                 |  | <b>Тальнівська дільниця Звенигородського відділення</b>  |            | <b>0,110</b>                         | <b>42,449</b>                        |                                    |                                  |  |                                      |                      |                            |
| Експлуатація мереж | 1.5   | Газорозподільні мережі | Капремонт     | ГРС Тальне       | 171491100330200929 | 1996                     | 2021                                 | 15                              | Задовільний     | для продовження терміну експлуатації   | Г-д с/т д-57 мм с. Довгенське вул. Марка Вовчка  | км         | 0,047                                | 16,016                               | 340,766                            | 2 квартал                        | Додаток 1                                      | 26                                   | Р_03_08_01           | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 1.6   | Газорозподільні мережі | Капремонт     | ГРС Тальне       | 171491100330303040 | 1994                     | 2019                                 | 15                              | Задовільний     | для продовження терміну експлуатації   | Г-д н/т д-89 мм с. Мошурів провул. Рідкий  | км         | 0,036                                | 14,456                               | 401,556                            | 2 квартал                        | Додаток 1                                      | 26                                   | Р_03_08_01           | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 1.7   | Газорозподільні мережі | Капремонт     | ГРС Тальне       | 171491100330303758 | 1984                     | 2009                                 | 15                              | Задовільний     | для продовження терміну експлуатації   | Г-д д- 159мм м. Тальне вул. В.Проценка   | км         | 0,002                                | 1,017                                | 508,500                            | 2 квартал                        | Додаток 1                                      | 26                                   | Р_03_08_01           | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 1.8   | Газорозподільні мережі | Капремонт     | ГРС Тальне       | 171491100330303756 | 1988                     | 2013                                 | 15                              | Задовільний     | для продовження терміну експлуатації   | Г-д д- 127мм м. Тальне вул. Святотроїцька, І.Богуна  | км         | 0,025                                | 10,960                               | 447,347                            | 2 квартал                        | Додаток 1                                      | 26                                   | Р_03_08_01           | Амортизаційні відрахування |
|                    |       |                        |               |                  |                    |                          |                                      |                                 |                 |  | <b>Капремонт газопроводів (фарбування), усього, км, у т.ч.:</b>  | км         | <b>0,162</b>                         | <b>3,356</b>                         |                                    |                                  |  |                                      |                      |                            |
|                    |       |                        |               |                  |                    |                          |                                      |                                 |                 |  | <b>Звенигородське відділення</b>   |            | <b>0,162</b>                         | <b>3,356</b>                         |                                    |                                  |  |                                      |                      |                            |
| Експлуатація мереж | 1.9   | Газорозподільні мережі | Капремонт     | ГРС Звенигородка | 171490400330303704 | 2003                     | 2028                                 | 15                              | Задовільний     | для продовження терміну експлуатації газопроводів  | Г-д н/т д-89мм м. Ватутіне, провул. Червоної (фарбування)  | км         | 0,078                                | 1,787                                | 22,910                             | 2 квартал                        | Додаток 1                                      | 26                                   | Р_03_08_01           | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 1.10  | Газорозподільні мережі | Капремонт     | ГРС Лисянка      | 171490400330303715 | 2004                     | 2029                                 | 15                              | Задовільний     | для продовження терміну експлуатації газопроводів  | Г-д н/т д-76, 57мм смт. Лисянка, вул. Горького(фарбування)   | км         | 0,084                                | 1,569                                | 18,790                             | 2 квартал                        | Додаток 1                                      | 26                                   | Р_03_08_01           | Амортизаційні відрахування |
|                    |       |                        |               |                  |                    |                          |                                      |                                 |                 |  |  |            | <b>3,124</b>                         | <b>4043,171</b>                      |                                    |                                  |  |                                      |                      | <b>усього</b>              |
| Експлуатація мереж | 1.11  | Газорозподільні мережі | Реконструкція | ГРС Каміанка     | 171490600330300126 | 1994                     | 2019                                 | 15                              | Задовільний     | забезпечення встановленого оптимального тиску в газових мережах, вилучення вчасних заводів з ліквідації причини неприпустимих перепадів тиску газу | Г-д н/т м. Каміанка, вул. Перемоги (ліквідування газопроводу)  | км         | 0,121                                | 43,487                               | 359,397                            | 3 квартал                        | Додаток 1                                      |                                      |                      | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 1.12  | Газорозподільні мережі | Реконструкція | ГРС Черкаси      | 171491200330100012 | 1970                     | 1995                                 | 15                              | Задовільний     | для нормального газоопоставлення при максимально допустимих перепадах тиску  | Г-д в/т с. Вергуни Черкаського району  | км         | 0,84                                 | 1439,320                             | 1713,476                           | 3 квартал                        | Додаток 1                                      |                                      |                      | Прибуток підприємства      |

|                    |      |                        |               |                 |                    |      |      |    |                         |   |   |     |           |                |         |           |           |  |   |                            |
|--------------------|------|------------------------|---------------|-----------------|--------------------|------|------|----|-------------------------|---|---|-----|-----------|----------------|---------|-----------|-----------|--|---|----------------------------|
| Експлуатація мереж | 1.13 | Газорозподільні мережі | Будівництво   | ГРС Монастирище |                    |      |      |    |                         | для нормального функціонування при максимально допустимих перепадах тиску | с. Івахки Монастирищенського району   | км  | 2,163     | 2560,364       |         | 4 квартал | Додаток 1 |  | Прибуток підприємства                       |                            |
| Експлуатація мереж | 1.14 | Газорозподільні мережі | Капремонт     | ГРС Золотоноша  | 171490500330200832 | 2003 | 2028 | 15 | Задовільний             | для продовження терміну експлуатації газових мереж                        | <b>Золотоніське відділення</b><br>с. Капрай (заміна газопроводів-вводів 30 шт.) | км  | 0,300     | 117,638        | 392,127 | 3 квартал | Додаток 1 |  | <b>усього</b><br>Амортизаційні відрахування |                            |
|                    |      |                        |               |                 |                    |      |      |    |                         |   | <b>II. Відключаючі пристрої</b>   |     |           |                |         |           |           |  |   |                            |
| Експлуатація мереж |      | Відключаючі пристрої   | Будівництво   |                 |                    |      |      |    |                         |   |   |     | <b>3</b>  | <b>243,65</b>  |         |           |           |  | <b>усього</b>                               |                            |
| Експлуатація мереж | 2.1  | Відключаючі пристрої   | Капремонт     | ГРС Черкаси     | 171491200330107891 | 2005 | 2030 |    | негерметичність засувки |   | ГК №176 м. Черкаси, вул.Опозрієнка, 8 (заміна засувки)                          | шт. | 1         | 30,96          | 30,96   | 3 квартал | Додаток 2 |  | P_10_04_01                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 2.2  | Відключаючі пристрої   | Капремонт     | ГРС Сміла       | 171491000330100241 | 1973 | 1998 |    | негерметичність засувки |   | ГК №127 м. Сміла вул. Рогоцьківська, 50 (заміна засувки)                        | шт. | 1         | 14,690         | 14,690  | 3 квартал | Додаток 2 |  | P_10_04_01                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж |      | Відключаючі пристрої   | Капремонт     | ГРС Черкаси     |                    |      |      |    |                         |   | с. Білозіря, Черкаського району (адаптування запірної пристрою д-200 мм)        | шт. | 1         | 198,00         | 198,00  | 3 квартал | Додаток 2 |  | P_10_04_01                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж |      | Відключаючі пристрої   | Інше          |                 |                    |      |      |    |                         |   |   |     |           |                |         |           |           |  |   |                            |
|                    |      |                        |               |                 |                    |      |      |    |                         |   | <b>III. ГРП</b>   |     |           |                |         |           |           |  |   |                            |
| Експлуатація мереж |      | ГРП                    | Будівництво   |                 |                    |      |      |    |                         |   |   |     |           |                |         |           |           |  |   |                            |
| Експлуатація мереж |      | ГРП                    | Реконструкція |                 |                    |      |      |    |                         |   |   |     |           |                |         |           |           |  |   |                            |
| Експлуатація мереж |      | ГРП                    | Капремонт     |                 |                    |      |      |    |                         |   |   |     | <b>39</b> | <b>1951,37</b> |         |           |           |  |   | <b>усього</b>              |
| Експлуатація мереж |      |                        |               |                 |                    |      |      |    |                         |   |   |     | <b>34</b> | <b>1126,17</b> |         |           |           |  |   | амортизація                |
|                    |      |                        |               |                 |                    |      |      |    |                         |   |   |     | <b>5</b>  | <b>825,20</b>  |         |           |           |  |   | прибуток                   |
|                    |      |                        |               |                 |                    |      |      |    |                         |   | <b>Жашківське відділення</b>  |     |           |                |         |           |           |  |   |                            |
| Експлуатація мереж | 3.1  | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Жашків      | 171490300320200003 | 1994 | 2019 |    | Руйнація стін будівлі   |   | ГРПБ №3 м. Жашків, вул. Гречка (фарбування)                                     | шт. | 1         | 2,720          | 2,720   | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.2  | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Жашків      | 171490300320200004 | 1995 | 2020 |    | Руйнація стін будівлі   |   | ГРПБ №4 м. Жашків, вул. Улянових (фарбування)                                   | шт. | 1         | 2,720          | 2,720   | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.3  | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Жашків      | 171490300320200008 | 1989 | 2014 |    | Руйнація стін будівлі   |   | ГРПБ №8 м. Жашків, вул. Свердлова (фарбування)                                  | шт. | 1         | 4,640          | 4,640   | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.4  | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Жашків      | 171490300320200006 | 2000 | 2025 |    | Руйнація стін будівлі   |   | ГРПБ №6 м. Жашків, вул. Нахімова (фарбування)                                   | шт. | 1         | 2,720          | 2,720   | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.5  | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Жашків      | 171490300320200007 | 1997 | 2022 |    | Руйнація стін будівлі   |   | ГРПБ №7 м. Жашків, вул. Заводська (фарбування)                                  | шт. | 1         | 2,720          | 2,720   | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |                        |               |                 |                    |      |      |    |                         |   | <b>Монастирищенська дільниця Жашківського відділення</b>                        |     |           |                |         |           |           |  |   |                            |
| Експлуатація мереж | 3.6  | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Монастирище | 171490900320200008 | 2005 | 2030 |    | Руйнація стін будівлі   |   | ГРПБ №8 смт. Цибулів, вул. В.Сухомильського (фарбування)                        | шт. | 1         | 3,660          | 3,660   | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.7  | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Монастирище | 171490900320200013 | 2004 | 2029 |    | Руйнація стін будівлі   |   | ГРПБ №13 с. Сатанівка, вул. Франка (фарбування)                                 | шт. | 1         | 3,140          | 3,140   | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.8  | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Монастирище | 171490900320200004 | 2004 | 2029 |    | Руйнація стін будівлі   |   | ГРПБ №4 с. Леськове, вул. Гагаріна (фарбування)                                 | шт. | 1         | 6,080          | 6,080   | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.9  | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Монастирище | 171490900320200007 | 2006 | 2031 |    | Руйнація стін будівлі   |   | ГРПБ №7 с. Матвіха, вул.Центральна (фарбування)                                 | шт. | 1         | 4,576          | 4,576   | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.10 | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Монастирище | 171490900320200011 | 1997 | 2022 |    | Руйнація стін будівлі   |   | ГРПБ №11 с. Бачкурине, вул.40 р. Перемоги (фарбування)                          | шт. | 1         | 6,080          | 6,080   | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.11 | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Монастирище | 171490900320200012 | 2005 | 2030 |    | Руйнація стін будівлі   |   | ГРПБ №12 с. Долинка, вул.Слобідська (фарбування)                                | шт. | 1         | 3,790          | 3,790   | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.12 | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Високе      | 171490900320200014 | 2005 | 2030 |    | Руйнація стін будівлі   |   | ГРПБ №14 с. Лукашівка, вул.Бастракова (фарбування)                              | шт. | 1         | 3,140          | 3,140   | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.13 | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Монастирище | 171490900320200005 | 2004 | 2029 |    | Руйнація стін будівлі   |   | ГРПБ №5 с. Книжа Криничка, вул.Л.Українки (фарбування)                          | шт. | 1         | 5,430          | 5,430   | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.14 | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Монастирище | 171490900320200009 | 2002 | 2027 |    | Руйнація стін будівлі   |   | ГРПБ №9 м. Монастирище, вул.Н.Левинького (фарбування)                           | шт. | 1         | 3,660          | 3,660   | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |                        |               |                 |                    |      |      |    |                         |   | <b>Канівське відділення</b>   |     |           |                |         |           |           |  |   |                            |
| Експлуатація мереж | 3.15 | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Канів       | 171490700320100006 | 1979 | 2004 |    | Руйнація покрівлі       |   | ГРП №6 м. Канів, вул. 1 Травня (ремонт даху)                                    | шт. | 1         | 18,380         | 18,380  | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.16 | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Канів       | 171490700320100008 | 1989 | 2014 |    | Руйнація покрівлі       |   | ГРП №8 м. Канів, вул. Паркова (ремонт даху)                                     | шт. | 1         | 16,630         | 16,630  | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.17 | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Канів       | 171490700320100009 | 1992 | 2017 |    | Руйнація покрівлі       |   | ГРП №9 м. Канів, вул. Колгоспна (ремонт даху)                                   | шт. | 1         | 27,990         | 27,990  | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.18 | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Канів       | 171490700320100003 | 1984 | 2009 |    | Руйнація покрівлі       |   | ГРП №3 м. Канів, вул. Г.Діпра (ремонт даху)                                     | шт. | 1         | 16,630         | 16,630  | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |                        |               |                 |                    |      |      |    |                         |   | <b>Смілянське відділення</b>  |     |           |                |         |           |           |  |   |                            |
| Експлуатація мереж | 3.19 | ГРП                    | Капремонт     | ГРС Сміла       | 17149100032010011  | 1987 | 2012 |    | Руйнація будівлі        |   | ГРП №1 м. Сміла, вул. Герой Холодноярців  | шт. | 1         | 85,479         | 85,479  | 3 квартал | Додаток 3 |  | P_11_09_02                                  | Амортизаційні відрахування |

|                    |      |     |               |                  |                      |      |      |  |  |  |  |     |          |                |         |           |           |    |            |                            |
|--------------------|------|-----|---------------|------------------|----------------------|------|------|--|--|--|--|-----|----------|----------------|---------|-----------|-----------|----|------------|----------------------------|
| Експлуатація мереж | 3.20 | ГРП | Капремонт     | ГРС Сміла        | 17149100032010013    | 1989 | 2014 |  |  | Руйнація будівлі   | ГРП №13, м. Сміла, вул. Б.Хмельницького                          | шт. | 1        | 146,398        | 146,398 | 3 квартал | Додаток 3 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.21 | ГРП | Капремонт     | ГРС Сміла        | 17149100032010018    | 1988 | 2013 |  |  | Руйнація будівлі   | ГРП №18, с. Макіївка, вул. Центральна                            | шт. | 1        | 83,690         | 83,690  | 3 квартал | Додаток 3 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.22 | ГРП | Капремонт     | ГРС Сміла        | 17149100032010020    | 1999 | 2024 |  |  | Руйнація будівлі   | ГРП №20 с. Була Макіївська, вул. Червона                         | шт. | 1        | 163,340        | 163,340 | 3 квартал | Додаток 3 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.23 | ГРП | Капремонт     | ГРС Сміла        | 17149100032010023    | 1998 | 2023 |  |  | Руйнація будівлі   | ГРП №23 с. Самгородок, вул. Набережна                            | шт. | 1        | 181,130        | 181,130 | 3 квартал | Додаток 3 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.24 | ГРП | Капремонт     | ГРС Сміла        | 17149100032010027    | 1987 | 2012 |  |  | Руйнація будівлі   | ГРП №27, м. Сміла, вул. Філатова                                 | шт. | 1        | 113,527        | 113,527 | 3 квартал | Додаток 3 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.25 | ГРП | Капремонт     | ГРС Сміла        | 171491000320200007   | 1995 | 2020 |  |  | корозія стін блочного ГРП  | ГРПБ-7 с.Залезки вул.Смільська (фарбування)                      | шт. | 1        | 10,710         | 10,710  | 3 квартал | Додаток 3 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.26 | ГРП | Капремонт     | ГРС Сміла        | 171491000320200003   | 1994 | 2019 |  |  | корозія стін блочного ГРП  | ГРПБ-3 м.Сміла вул.Першолукарня І.Федорова (фарбування)          | шт. | 1        | 10,730         | 10,730  | 3 квартал | Додаток 3 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.27 | ГРП | Капремонт     | ГРС Сміла        | 171491000320200005   | 1996 | 2021 |  |  | корозія стін блочного ГРП  | ГРПБ-5 с.Ротмістрівка вул.Благосвіна (фарбування)                | шт. | 1        | 10,840         | 10,429  | 3 квартал | Додаток 3 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |     |               |                  |                      |      |      |  |  | <b>Звенигородське відділення</b>   |  |     | <b>1</b> | <b>12,260</b>  |         |           |           |    |            |                            |
| Експлуатація мереж | 3.28 | ГРП | Капремонт     | ГРС Звенигородка | 171490400320100004   | 1992 | 2017 |  |  | Руйнація покрівлі  | ГРП №4 вул. Кірова, м. Ваутине (покрівля)                        | шт. | 1        | 12,260         | 12,260  | 3 квартал | Додаток 3 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |     |               |                  |                      |      |      |  |  | <b>Тальнівська дільниця Звенигородського відділення</b>                    |  |     | <b>3</b> | <b>135,277</b> |         |           |           |    |            |                            |
| Експлуатація мереж | 3.29 | ГРП | Капремонт     | ГРС Тальне       | 171491100320100022   | 1998 | 2023 |  |  |  | ГРПБ№22 с. Соколівка, вул. Коцюбинського (ремонт підлоги)        | шт. | 1        | 16,990         | 16,990  | 3 квартал | Додаток 3 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.30 | ГРП | Капремонт     | ГРС Тальне       | 171491100320100016   | 1994 | 2019 |  |  | Руйнація будівлі   | ГРП №16 с. Горанівка, вул. Радивська (ремонт покрівлі, стін)     | шт. | 1        | 23,187         | 23,187  | 3 квартал | Додаток 3 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.31 | ГРП | Капремонт     | ГРС Тальне       | 171491100320100018   | 1995 | 2020 |  |  | Руйнація будівлі   | ГРПБ№18 с. Корсуєва, вул. Миру (ремонт будівлі)                  | шт. | 1        | 95,100         | 95,100  | 3 квартал | Додаток 3 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |     |               |                  |                      |      |      |  |  | <b>Чорнобайська дільниця Золотоніського відділення</b>                     |  |     | <b>1</b> | <b>6,530</b>   |         |           |           |    |            |                            |
| Експлуатація мереж | 3.32 | ГРП | Капремонт     | ГРС Богодухівка  | 171491300320100008   | 1996 | 2021 |  |  | Руйнація будівлі   | ГРПБ№8 с. Привітне, вул. Гагаріна (фарбування)                   | шт. | 1        | 6,530          | 6,530   | 3 квартал | Додаток 3 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |     |               |                  |                      |      |      |  |  | <b>Червонослобідська дільниця Черкаського відділення</b>                   |  |     | <b>2</b> | <b>31,55</b>   |         |           |           |    |            |                            |
| Експлуатація мереж | 3.33 | ГРП | Капремонт     | ГРС Черкаси      | 171491200320100210   | 1971 | 1996 |  |  | Руйнація будівлі   | ГРПБ№210 с. Вертуни, вул. Л.Українки (ремонт будівлі)            | шт. | 1        | 18,660         | 18,660  | 3 квартал | Додаток 3 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.34 | ГРП | Капремонт     | ГРС Черкаси      | 171491200320100211   | 1976 | 2001 |  |  | Руйнація будівлі   | ГРПБ№211 с. Вертуни, вул. Святовоїцька (ремонт будівлі)          | шт. | 1        | 12,890         | 12,890  | 3 квартал | Додаток 3 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |     |               |                  |                      |      |      |  |  | <b>Черкаське відділення</b>  |  |     | <b>5</b> | <b>825,2</b>   |         |           |           |    |            |                            |
| Експлуатація мереж | 3.35 | ГРП | Реконструкція | ГРС Черкаси      | 171491200320100010   | 1972 | 1997 |  |  | Під дією навколишнього середовища (опали, сонце, перепад температур, тощо) | ГРП №10 м. Черкаси, вул. Кобзарська (ремонт будівлі)             | шт. | 1        | 150,460        | 150,460 | 3 квартал | Додаток 3 | 15 | Р_11_09_02 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 3.36 | ГРП | Реконструкція | ГРС Черкаси      | 171491200320100011   | 1970 | 1995 |  |  | Під дією навколишнього середовища (опали, сонце, перепад температур, тощо) | ГРП №11 м. Черкаси, пров. Цегляний (ремонт будівлі)              | шт. | 1        | 162,260        | 162,260 | 3 квартал | Додаток 3 | 16 | Р_11_09_02 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 3.37 | ГРП | Реконструкція | ГРС Черкаси      | 171491200320100014   | 1970 | 1995 |  |  | Під дією навколишнього середовища (опали, сонце, перепад температур, тощо) | ГРП №14 м. Черкаси, вул. В. Галици (ремонт будівлі)              | шт. | 1        | 136,570        | 136,570 | 3 квартал | Додаток 3 | 18 | Р_11_09_02 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 3.38 | ГРП | Реконструкція | ГРС Черкаси      | 17149120032010001508 | 1977 | 2002 |  |  | Під дією навколишнього середовища (опали, сонце, перепад температур, тощо) | ГРП №8 м. Черкаси, вул. Надпільна, 108 (ремонт будівлі)          | шт. | 1        | 292,690        | 292,690 | 3 квартал | Додаток 3 | 22 | Р_11_09_02 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 3.39 | ГРП | Реконструкція | ГРС Черкаси      | 17149120032010001516 | 1970 | 1995 |  |  | Під дією навколишнього середовища (опали, сонце, перепад температур, тощо) | ГРП №16 м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 27 (ремонт будівлі )   | шт. | 1        | 83,220         | 83,220  | 3 квартал | Додаток 3 | 27 | Р_11_09_02 | Прибуток підприємства      |
|                    |      |     |               |                  |                      |      |      |  |  | <b>Модернізація ГРП (встановлення телемерф), шт.:</b>                      |  |     | <b>3</b> | <b>294,900</b> |         |           |           |    |            | <b>усього</b>              |
| Експлуатація мереж | 3.52 | ГРП | модернізація  | ГРС Шпола        | 171491400320204116   | 2014 | 2039 |  |  |  | БРП с. Надточайка, вул. Лиса Гора Шполянське відділення          | шт. | 1        | 98,300         | 75,750  | 3 квартал | Додаток 4 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.53 | ГРП | модернізація  | ГРС Шпола        | 171491400320100188   | 2014 | 2039 |  |  |  | БРП с. Васильків, вул. Жовтнева Шполянське відділення            | шт. | 1        | 98,300         | 75,750  | 3 квартал | Додаток 4 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3.54 | ГРП | модернізація  | ГРС Монастирище  | 171490900320200010   | 2015 | 2040 |  |  |  | ГРПБ с. Халацтво Монастирищенська дільниця Жайвського відділення | шт. | 1        | 98,300         | 75,750  | 3 квартал | Додаток 4 |    | Р_11_09_02 | Амортизаційні відрахування |



|                    |      |     |                        |                |                    |      |      |  |  |   |   |     |          |                 |        |           |           |            |                       |
|--------------------|------|-----|------------------------|----------------|--------------------|------|------|--|--|---|---|-----|----------|-----------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
| Експлуатація мереж | 4.6  | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Острозжани | 171490300420200017 | 1993 | 2018 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №17 с.Соколівка, вул.Пархоменка               | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.7  | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Острозжани | 171490300420200030 | 1997 | 2022 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №30 с.Бузівка, вул.Гагаріна                   | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.8  | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Жашків     | 171490300420200009 | 2004 | 2029 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №9 м.Жашків, вул.Ж.Револуції                  | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.9  | ШРП | Технічне переоснащення | ГРСЖашків      | 171490300420200004 | 2000 | 2025 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №4 м.Жашків, вул.Польова                      | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.10 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Острозжани | 171490300420200035 | 1998 | 2023 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП № 35 с.Острозжани, вул.Л.Свободи              | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.11 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Острозжани | 171490300420200038 | 1998 | 2023 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП № 38 с.Острозжани, вул.Задубнавська           | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.12 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРСЖашків      | 171490300420200003 | 2000 | 2025 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП № 3 м.Жашків, вул.Паркова                     | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
|                    |      |     |                        |                |                    |      |      |  |  |   | <b>Каміньська ділянка Смілянського відділення</b> |     | <b>4</b> | <b>1481,632</b> |        |           |           |            |                       |

|                    |      |     |                        |                 |                    |      |      |  |  |   |   |     |             |                |        |           |           |            |                            |
|--------------------|------|-----|------------------------|-----------------|--------------------|------|------|--|--|---|---|-----|-------------|----------------|--------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Експлуатація мереж | 4.13 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Кам'янка    | 171490600420200028 | 1997 | 2022 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №28 м. Кам'янка, вул.1-го Грудня                    | шт. | 1           | 370,41         | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 4.14 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Кам'янка    | 171490600420200034 | 1999 | 2024 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №34 с. Телешине, вул.Садова                         | шт. | 1           | 370,41         | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 4.15 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Кам'янка    | 171490600420200036 | 2002 | 2027 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №36 м. Кам'янка, вул.Постишева                      | шт. | 1           | 370,41         | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 4.16 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Кам'янка    | 171490600420200058 | 1991 | 2016 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №58 м. Кам'янка, вул.Г. Майдану                     | шт. | 1           | 370,41         | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |     |                        |                 |                    |      |      |  |  |   |   |     | <b>1,00</b> | <b>370,41</b>  |        |           |           |            |                            |
| Експлуатація мереж | 4.17 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Канів       | 171490700420200003 | 1989 | 2014 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №3 м. Канів вул.Героїв Броневоїдла                  | шт. | 1           | 370,41         | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж |      | ШРП | Технічне переоснащення |                 |                    |      |      |  |  |   | <b>Монастирищенська ділянка Жашківського відділення</b> | шт. | <b>10</b>   | <b>2934,28</b> |        |           |           |            |                            |
| Експлуатація мереж | 4.18 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Монастирище | 171490900420200006 | 1992 | 2017 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | м.Монастирище вул.Соборна ШРП. №6                       | шт. | 1           | 147,84         | 147,84 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |

|                    |      |     |                        |                 |                    |      |      |  |  |   |   |     |   |        |        |           |           |  |            |                       |
|--------------------|------|-----|------------------------|-----------------|--------------------|------|------|--|--|---|---|-----|---|--------|--------|-----------|-----------|--|------------|-----------------------|
| Експлуатація мереж | 4.19 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Монастирище | 171490900420200008 | 1997 | 2022 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | м.Монастирище вул.Козацька ШРП -№8      | шт. | 1 | 410,57 | 410,57 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.20 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Монастирище | 171490900420200017 | 2000 | 2025 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | м.Монастирище вул.Центральна ШРП -№17   | шт. | 1 | 147,84 | 147,84 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.21 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Монастирище | 171490900420200024 | 2000 | 2025 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | м.Монастирище вул.Соборна ШРП -№24      | шт. | 1 | 147,84 | 147,84 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.22 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Монастирище | 171490900420200026 | 1994 | 2019 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | м.Монастирище вул.Соборна ШРП -№26      | шт. | 1 | 147,84 | 147,84 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.23 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Монастирище | 171490900420200009 | 1997 | 2022 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | с.Івахни вул.Бурди ШРП -№9              | шт. | 1 | 370,41 | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.24 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Монастирище | 17149900420200010  | 2005 | 2030 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №10 смт.Цибулів вул. Сухомлинського | шт. | 1 | 410,57 | 410,57 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.25 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Монастирище | 17149900420200005  | 2000 | 2025 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №5 м. Монастирище, вул. Пушкіна     | шт. | 1 | 370,41 | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |

|                    |      |     |                        |                  |                    |      |      |  |  |   |  |     |                                  |          |                |           |           |            |                            |
|--------------------|------|-----|------------------------|------------------|--------------------|------|------|--|--|---|--|-----|----------------------------------|----------|----------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Експлуатація мереж | 4.26 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Монастирище  | 17149900420200021  | 1995 | 2020 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №21 м. Монастирище, вул. І. Богуна | шт. | 1                                | 370,41   | 370,41         | 4 квартал | Додаток 3 | P_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 4.27 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Монастирище  | 17149900420200019  | 1998 | 2023 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №19 м. Монастирище, вул. Перемоги  | шт. | 1                                | 410,57   | 410,57         | 4 квартал | Додаток 3 | P_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |     |                        |                  |                    |      |      |  |  |   |  |     | <b>Смілянське відділення</b>     | <b>2</b> | <b>862,056</b> |           |           |            |                            |
| Експлуатація мереж | 4.28 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Сміла        | 171491000420200014 | 1985 | 2010 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП № 14 м. Сміла, вул. Заслонова      | шт. | 1                                | 451,49   | 451,49         | 4 квартал | Додаток 3 | P_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 4.29 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Сміла        | 171491000420200023 | 2007 | 2032 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП № 23 м. Сміла, вул. Литвинова      | шт. | 1                                | 410,57   | 410,57         | 4 квартал | Додаток 3 | P_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |     |                        |                  |                    |      |      |  |  |   |  |     | <b>Звенигородське відділення</b> | <b>5</b> | <b>2287,44</b> |           |           |            |                            |
| Експлуатація мереж | 4.30 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Лисянка      | 171490400420200203 | 1997 | 2022 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №3, Б.Хмельницького, смт. Лисянка  | шт. | 1                                | 451,49   | 451,49         | 4 квартал | Додаток 3 | P_05_04_01 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 4.31 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Звенигородка | 171490400420200094 | 1995 | 2020 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №2 м. Ватутине, вул.Комсомольська  | шт. | 1                                | 451,49   | 451,49         | 4 квартал | Додаток 3 | P_05_04_01 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 4.32 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Звенигородка | 171490400420200105 | 1994 | 2019 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №2 м. Звенигородка, вул.Чорновола  | шт. | 1                                | 451,49   | 451,49         | 4 квартал | Додаток 3 | P_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |



|                    |      |     |                        |                  |                    |      |      |  |  |   |  |     |          |                |        |           |           |  |            |                            |
|--------------------|------|-----|------------------------|------------------|--------------------|------|------|--|--|---|--|-----|----------|----------------|--------|-----------|-----------|--|------------|----------------------------|
| Експлуатація мереж | 4.33 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Звенигородка | 171490400420200086 | 1992 | 2017 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №1 м. Звенигородка, вул.Н.Хлишнівська              | шт. | 1        | 451,49         | 451,49 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 4.34 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Лисянка      | 171490400420200097 | 1997 | 2022 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №2 смт. Лисянка, вул.Кірова                        | шт. | 1        | 451,49         | 451,49 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж |      | ШРП | Технічне переоснащення |                  |                    |      |      |  |  |   | <b>Тальнівська ділянка Звенигородського відділення</b> |     | <b>6</b> | <b>2262,61</b> |        |           |           |  |            |                            |
| Експлуатація мереж | 4.35 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Тальне       | 171491100420200011 | 2001 | 2026 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №11 м. Тальне вул.Заводська                        | шт. | 1        | 370,41         | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 4.36 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Тальне       | 171491100420200020 | 1989 | 2014 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №20 с. Глибочок вул.Молодіжна                      | шт. | 1        | 370,41         | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 4.37 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Тальне       | 171491100420200027 | 1993 | 2018 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП № 27 с. Зеленьків вул. Будьонова                   | шт. | 1        | 370,41         | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 4.38 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Тальне       | 171491100420200060 | 1995 | 2020 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП № 60 с.Криві Коліна вул.Б.Хмельницького            | шт. | 1        | 370,41         | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 4.39 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Тальне       | 171491100420200032 | 1992 | 2017 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП-32 с.Мошурів, вул.Копаль                           | шт. | 1        | 370,41         | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |

|                    |      |     |                        |              |                     |      |      |  |  |   |  |     |          |                 |        |           |           |  |            |                            |
|--------------------|------|-----|------------------------|--------------|---------------------|------|------|--|--|---|--|-----|----------|-----------------|--------|-----------|-----------|--|------------|----------------------------|
| Експлуатація мереж | 4.40 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Тяльце   | 171491100420200033  | 1992 | 2017 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП-33 с.Мошурія, вул.Жовтнева                             | шт. | 1        | 410,57          | 410,57 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |     |                        |              |                     |      |      |  |  |   | <b>Звенигородське відділення</b>                           |     | <b>4</b> | <b>14,597</b>   |        |           |           |  |            |                            |
| Експлуатація мереж | 4.42 | ШРП | Капрмонт               | ГРС Лисянка  | 171490400420200201  | 1997 | 2022 |  |  | руйнування та корозія шафи  | ШРП №201 смт. Лисянка, вул. Петровського                   | шт. | 1        | 1,41            | 1,41   | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 4.43 | ШРП | Капрмонт               | ГРС Лисянка  | 171490400420200203  | 1997 | 2022 |  |  | руйнування та корозія шафи  | ШРП №203 смт. Лисянка, вул. Б.Хмельницького                | шт. | 1        | 1,41            | 1,41   | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 4.44 | ШРП | Капрмонт               | ГРС Лисянка  | 171490400420200215  | 2007 | 2032 |  |  | руйнування та корозія шафи  | ШРП №215 с. Дашуківка, вул. Залізнична                     | шт. | 1        | 2,58            | 2,58   | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 4.45 | ШРП | Капрмонт               | ГРС Баштечки | 171490400420200217  | 2013 | 2038 |  |  | руйнування та корозія шафи  | ШРП №217 с. Розкошівка, вул. Б.Хмельницького               | шт. | 1        | 9,19            | 9,19   | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |     |                        |              |                     |      |      |  |  |   | <b>Чорнобайська дільниця<br/>Золотоніського відділення</b> |     | <b>4</b> | <b>1642,27</b>  |        |           |           |  |            |                            |
| Експлуатація мереж | 4.46 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Чорнобай | 171491300420200015  | 1995 | 2020 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП-15 с.Богодухівка вул.Петровського                      | шт. | 1        | 410,57          | 410,57 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 4.47 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Чорнобай | 171491300420200040  | 1994 | 2019 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП-40 с.Ляцівка вул.Кременчуцька                          | шт. | 1        | 410,57          | 410,57 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 4.48 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Чорнобай | 171491300420200004  | 1994 | 2019 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №4 смт. Чорнобай, вул. Центральна                      | шт. | 1        | 410,57          | 410,57 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 4.49 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Чорнобай | 171491300420200025  | 1996 | 2021 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №25 с.В.Канівці, вул. Шевченка                         | шт. | 1        | 410,57          | 410,57 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |     |                        |              |                     |      |      |  |  |   | <b>м.Черкаси</b>   |     | <b>6</b> | <b>2262,608</b> |        |           |           |  |            |                            |
| Експлуатація мереж | 4.50 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Черкаси  | 171491200420200004. | 1973 | 1998 |  |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | м.Черкаси, вул. Благосієна 234, ШРП №4                     | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |

|                    |      |     |                        |                    |                    |      |      |  |  |  |   |     |          |                 |        |           |           |            |                       |
|--------------------|------|-----|------------------------|--------------------|--------------------|------|------|--|--|--|---|-----|----------|-----------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
| Експлуатація мереж | 4.51 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Черкаси        | 171491200420200010 | 1989 | 2014 |  |  | регульовальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | м.Черкаси, вул. Корольова 12, ШРП № 10              | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.52 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Черкаси        | 171491200420200017 | 2007 | 2032 |  |  | регульовальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | м.Черкаси, вул. Добровольського 20, ШРП № 17        | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.53 | ШРП | Технічне переоснащення | 171491200420200027 | 171491200420200061 | 1998 | 2023 |  |  | регульовальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №61 м.Черкаси, вул. Хрещатик,235                | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.54 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Черкаси        | 171491200420200052 | 2007 | 2032 |  |  | регульовальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП № 52 м.Черкаси, вул. Новопричистинська (Гоголя) | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.55 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Черкаси        | 171491200420200259 | 1987 | 2012 |  |  | регульовальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП № 259 с.Ч.Слобода, М.Вербицького                | шт. | 1        | 410,57          | 410,57 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
|                    |      |     |                        |                    |                    |      |      |  |  |  | <b>Мошнівська дільниця Черкаського відділення</b>   |     | <b>8</b> | <b>2963,264</b> |        |           |           |            |                       |
| Експлуатація мереж | 4.56 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Черкаси        | 171491200420200341 | 1973 | 1998 |  |  | регульовальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | с.Яснозір'я, пров. Гаїдара, ШРП-341                 | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 4.57 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Черкаси        | 171491200420200338 | 1974 | 1999 |  |  | регульовальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | с.Яснозір'я, вул.Горького, ШРП-338                  | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства |

|                    |      |     |                        |             |                    |      |      |  |  |  |   |     |          |                 |        |           |           |  |            |                            |
|--------------------|------|-----|------------------------|-------------|--------------------|------|------|--|--|--|---|-----|----------|-----------------|--------|-----------|-----------|--|------------|----------------------------|
| Експлуатація мереж | 4.58 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Черкаси | 171491200420200340 | 1975 | 2000 |  |  | регульовальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | с.Яснозір'я, вул.Г.Небиліші, ШРП-340            | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 4.59 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Черкаси | 171491200420200348 | 1975 | 2000 |  |  | регульовальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | с.Яснозір'я, вул.Шевченка, ШРП-348              | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 4.60 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Черкаси | 171491200420200342 | 1974 | 1999 |  |  | регульовальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | с.Яснозір'я, вул.Симеренка, ШРП-342             | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 4.61 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Черкаси | 171491200420200343 | 1974 | 1999 |  |  | регульовальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | с.Яснозір'я, вул.І.Сльоти, ШРП-343              | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 4.62 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Черкаси | 171491200420200306 | 1974 | 1999 |  |  | регульовальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | с.Сліпаветівка, вул.Шевченка, ШРП-306           | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 4.63 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Черкаси | 171491200420200322 | 1975 | 2000 |  |  | регульовальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | с.Свідюк, вул.Партизанська - Благівікна ШРП-322 | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |     |                        |             |                    |      |      |  |  | <b>Чигиринська дільниця Черкаського відділення</b>   |   |     | <b>3</b> | <b>1111,224</b> |        |           |           |  |            |                            |
| Експлуатація мереж | 4.64 | ШРП | Технічне переоснащення | ГРС Чигирин | 171490600420200204 | 1974 | 1999 |  |  | регульовальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу, ЗЗК не забезпечують 100%   | м.Чигирин, вул.Гетьманська, ШРП №204            | шт. | 1        | 370,41          | 370,41 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |

|                    |      |                        |                        |               |                     |      |      |  |  |   |     |           |                |               |           |           |            |                            |
|--------------------|------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------|------|------|--|--|---|-----|-----------|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Експлуатація мереж | 4.65 | ШРП                    | Технічне переоснащення | ГРС Чигирин   | 171490600420200208  | 1989 | 2014 |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу. ЗЖ не   | м. Чигирин, вул. Козацька, ШРП №208   | шт. | 1         | 370,41         | 370,41        | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 4.66 | ШРП                    | Технічне переоснащення | ГРС Чигирин   | 171490600420200205  | 1997 | 2022 |  | регулювальні пружини не забезпечують стабільний та постійний вихідний тиск газу. ЗЖ не забезпечують 100% спрацювання, вихід з ладу важливого механізму | ШРП №5 с. Галаганівка вул. Б.Хмельницького  | шт. | 1         | 370,41         | 370,41        | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |                        |                        |               |                     |      |      |  |  | <b>Червонослобідська дільниця Черкаського відділення</b>                            |     | <b>1</b>  | <b>14,84</b>   |               |           |           |            |                            |
| Експлуатація мереж | 4.67 | ШРП                    | Капремонт              | ГРС Черкаси   | 171491200420200265  | 2002 | 2027 |  | руйнування та корозія шафи   | ШРП-265, с. Ч. Слобода вул. Нова  | шт. | 1         | 14,84          | 14,84         | 4 квартал | Додаток 3 | Р_05_04_01 | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж |      | ШРП                    | Інше                   |               |                     |      |      |  |  |   |     |           |                |               |           |           |            |                            |
| Експлуатація мереж |      |                        |                        |               |                     |      |      |  |  | <b>V. Газорегуляторне обладнання</b>  |     |           |                |               |           |           |            |                            |
| Експлуатація мереж |      | Регуляторне обладнання | Будинкові регулятори   |               |                     |      |      |  |  |   |     | <b>2</b>  | <b>20,016</b>  |               |           |           |            | <b>усього</b>              |
|                    |      |                        |                        |               |                     |      |      |  |  | <b>Червонослобідська дільниця Черкаського відділення</b>                            |     |           |                |               |           |           |            |                            |
| Експлуатація мереж | 5.1  | Регуляторне обладнання | Регулятори ГРП         | ГРС Степанки  | 171491200320100203  |      | 25   |  |  | ГРП №203 с. Бузівки, вул. Володимирська (заміна РДГ-50)                             | шт. | 1         | <b>11,082</b>  | <b>11,082</b> | 1 квартал | Додаток 3 |            | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 5.2  | Регуляторне обладнання | інше                   | ГРС Лисівка   | 171490400320100005  | 2006 | 2031 |  |  | <b>Звенигородське відділення</b><br>ГРП с. Бужанка вул. Заводська (заміна СППК4Р)   | шт. | 1         | <b>8,934</b>   | <b>8,934</b>  | 1 квартал | Додаток 3 |            | Амортизаційні відрахування |
|                    |      |                        |                        |               |                     |      |      |  |  | <b>VI. ЕХЗ</b>  |     |           |                |               |           |           |            |                            |
| Експлуатація мереж |      | ЕХЗ                    | <b>Σ</b>               |               |                     |      |      |  |  |   |     | <b>48</b> | <b>6188,95</b> |               |           |           |            | <b>усього</b>              |
|                    |      |                        |                        |               |                     |      |      |  |  | <b>Жашківське відділення</b>  |     | <b>3</b>  | <b>438,08</b>  |               |           |           |            |                            |
| Експлуатація мереж | 6.3  | ЕХЗ                    | Капремонт              | ГРС Острожани | 171490300420300029. | 1997 | 2007 |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії   | СКЗ № 29 с. Острожани, вул. Пархоменка (капітальний ремонт анодного заземлення)     | шт. | 1         | 146,027        | 146,027       | 4 квартал | Додаток 4 | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 6.4  | ЕХЗ                    | Капремонт              | ГРС Жашків    | 171490300420300018. | 1999 | 2009 |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії   | СКЗ № 18 с. Бузівка, вул. Колосна (капітальний ремонт анодного заземлення)          | шт. | 1         | 146,027        | 146,027       | 4 квартал | Додаток 4 | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 6.5  | ЕХЗ                    | Капремонт              | ГРС Баштечки  | 171490300420300024. | 1998 | 2008 |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії   | СКЗ № 24 с. Баштечки, вул. Клинівського (капітальний ремонт анодного заземлення)    | шт. | 1         | 146,027        | 146,027       | 4 квартал | Додаток 4 | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж |      | ЕХЗ                    | Капремонт              |               |                     |      |      |  |  | <b>Тальнівська дільниця Звенигородського відділення</b>                             |     | <b>13</b> | <b>1898,35</b> |               |           |           |            |                            |
| Експлуатація мереж | 6.6  | ЕХЗ                    | Капремонт              | ГРС Тальне    | 171491100420300073  | 2003 | 2013 |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії   | СКЗ № 73 с. Романівка, вул. Енгельса (ГРП) (капітальний ремонт анодного заземлення) | шт. | 1         | 146,027        | 146,027       | 4 квартал | Додаток 4 | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 6.7  | ЕХЗ                    | Капремонт              | ГРС Тальне    | 171491100420300083  | 1999 | 2009 |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії   | СКЗ № 83 м. Тальне, вул. Майданецька (капітальний ремонт анодного заземлення)       | шт. | 1         | 146,027        | 146,027       | 4 квартал | Додаток 4 | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 6.8  | ЕХЗ                    | Капремонт              | ГРС Тальне    | 171491100420300057  | 1999 | 2009 |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії   | СКЗ № 57 с. Білашки, ГРП (капітальний ремонт анодного заземлення)                   | шт. | 1         | 146,027        | 146,027       | 4 квартал | Додаток 4 | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства      |
| Експлуатація мереж | 6.9  | ЕХЗ                    | Капремонт              | ГРС Тальне    | 171491100420300047  | 1999 | 2009 |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії   | СКЗ № 47 с. Криві Коліна, вул. Шевченка (капітальний ремонт анодного заземлення)    | шт. | 1         | 146,027        | 146,027       | 4 квартал | Додаток 4 | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства      |

|                    |      |     |           |                |                    |      |      |  |  |  |  |     |          |               |         |           |           |  |            |                       |
|--------------------|------|-----|-----------|----------------|--------------------|------|------|--|--|--|--|-----|----------|---------------|---------|-----------|-----------|--|------------|-----------------------|
| Експлуатація мереж | 6.10 | EX3 | Капремонт | ГРС Тальне     | 171491100420300005 | 1998 | 2008 |  |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії | СКЗ № 5 м. Тальне, вул. Радичська (капітальний ремонт анодного заземлення)         | шт. | 1        | 146,027       | 146,027 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.11 | EX3 | Капремонт | ГРС Тальне     | 171491100420300063 | 2001 | 2011 |  |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії | СКЗ № 63 с. Тальянки (капітальний ремонт анодного заземлення)                      | шт. | 1        | 146,027       | 146,027 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.12 | EX3 | Капремонт | ГРС Тальне     | 171491100420300052 | 1986 | 1996 |  |  | вихід із ладу дренажного кабелю                                    | СКЗ № 52 с. Мошурів, іташник (капітальний ремонт анодного заземлення)              | шт. | 1        | 146,03        | 7,45    | 1 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.13 | EX3 | Капремонт | ГРС Тальне     | 171491100420300077 | 1984 | 1994 |  |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії | СКЗ № 77 с. Папуженці, ГРП (капітальний ремонт анодного заземлення)                | шт. | 1        | 146,03        | 146,03  | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.14 | EX3 | Капремонт | ГРС Тальне     | 171491100420300076 | 2001 | 2011 |  |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії | СКЗ № 76 с. Лацова, вул. Дашківського (капітальний ремонт анодного заземлення)     | шт. | 1        | 146,03        | 146,03  | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.15 | EX3 | Капремонт | ГРС Тальне     | 171491100420300070 | 1983 | 1993 |  |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії | СКЗ № 70 с. Червоне, вул. Українська (капітальний ремонт анодного заземлення)      | шт. | 1        | 146,027       | 142,416 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.16 | EX3 | Капремонт | ГРС Тальне     | 171491100420300043 | 1986 | 1996 |  |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії | СКЗ № 43 с. Гордашівка, вул. Єршова (капітальний ремонт анодного заземлення)       | шт. | 1        | 146,027       | 142,416 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.17 | EX3 | Капремонт | ГРС Тальне     | 171491100420300042 | 1997 | 2007 |  |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії | СКЗ № 42 с. Гордашівка, вул. 1 Травня (капітальний ремонт анодного заземлення)     | шт. | 1        | 146,027       | 142,416 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.18 | EX3 | Капремонт | ГРС Тальне     | 171491100420300036 | 1988 | 1998 |  |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії | СКЗ № 36 с. Вишнопіль, ГРП (капітальний ремонт анодного заземлення)                | шт. | 1        | 146,027       | 142,416 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж |      | EX3 | Капремонт |                |                    |      |      |  |  |  | <b>Золотоніське відділення</b>   | шт. | <b>6</b> | <b>876,16</b> |         |           |           |  |            |                       |
| Експлуатація мереж | 6.19 | EX3 | Капремонт | ГРС Золотоноша | 171490500420300004 | 2005 | 2030 |  |  | елементів активного захисту газопроводів від корозії               | СКЗ-4 м.Золотоноша вул.Благовіщенська-113 (капітальний ремонт анодного заземлення) | шт. | 1        | 146,027       | 142,416 | 3 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_05_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.20 | EX3 | Капремонт | ГРС Золотоноша | 171490500420300034 | 2005 | 2030 |  |  | елементів активного захисту газопроводів від корозії               | СКЗ-34 с.Гельмязів вул. Троїцька (капітальний ремонт анодного заземлення)          | шт. | 1        | 146,027       | 142,416 | 3 квартал | Додаток 3 |  | Р_05_05_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.21 | EX3 | Капремонт | ГРС Золотоноша | 171490500420300056 | 1996 | 2021 |  |  | елементів активного захисту газопроводів від корозії               | СКЗ-56 с.Круписке вул. підвільний (капітальний ремонт анодного заземлення)         | шт. | 1        | 146,027       | 142,416 | 3 квартал | Додаток 3 |  | Р_04_05_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.22 | EX3 | Капремонт | ГРС Золотоноша | 171491300420300018 | 1996 | 2021 |  |  | елементів активного захисту газопроводів від корозії               | СКЗ-18 с.В.Хутір вул. Набережна (капітальний ремонт анодного заземлення)           | шт. | 1        | 146,027       | 142,416 | 3 квартал | Додаток 3 |  | Р_04_05_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.23 | EX3 | Капремонт | ГРС Золотоноша | 171491300420300038 | 1998 | 2023 |  |  | елементів активного захисту газопроводів від корозії               | СКЗ-38 с.Ірклів вул. Прикордонна (капітальний ремонт анодного заземлення)          | шт. | 1        | 146,027       | 142,416 | 3 квартал | Додаток 3 |  | Р_04_05_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.24 | EX3 | Капремонт | ГРС Золотоноша | 171491300420300043 | 1998 | 2023 |  |  | елементів активного захисту газопроводів від корозії               | СКЗ-43 с.Хрестиглево вул. Благовісна (капітальний ремонт анодного заземлення)      | шт. | 1        | 146,027       | 142,416 | 3 квартал | Додаток 3 |  | Р_04_05_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж |      | EX3 | Капремонт |                |                    |      |      |  |  |  | <b>Капітальне відділення</b>   |     | <b>2</b> | <b>292,05</b> |         |           |           |  |            |                       |
| Експлуатація мереж | 6.25 | EX3 | Капремонт | ГРС Мельники   | 171490700420300019 | 1983 | 1993 |  |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії | СКЗ-19 с. Мельники вул. Гайдара (капітальний ремонт анодного заземлення)           | шт. | 1        | 146,027       | 142,42  | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.26 | EX3 | Капремонт | ГРС Мельники   | 171490700420300022 | 1998 | 2008 |  |  | вихід із ладу елементів активного захисту газопроводів від корозії | СКЗ-22 с. Мельники вул. Франка (капітальний ремонт анодного заземлення)            | шт. | 1        | 146,027       | 142,42  | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж |      | EX3 | Капремонт |                |                    |      |      |  |  |  | <b>Шподинське відділення</b>   |     | <b>2</b> | <b>292,05</b> |         |           |           |  |            |                       |

|                    |      |      |           |              |                    |      |      |  |                                     |   |     |           |                |         |           |           |  |            |                       |
|--------------------|------|------|-----------|--------------|--------------------|------|------|--|-------------------------------------|---|-----|-----------|----------------|---------|-----------|-----------|--|------------|-----------------------|
| Експлуатація мереж | 6.27 | EX3  | Капремонт | ГРС Шпола    | 171491400420300005 | 1991 | 2001 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | СКЗ № 5, м.Шпола, вул. Понорська (капремонт анодного заземлення)                | шт. | 1         | 146,027        | 146,027 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.28 | EX3  | Капремонт | ГРС Лебедин  | 171491400420300015 | 1989 | 1999 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | СКЗ № 15, с.Лебелін, вул. Заводська (капремонт анодного заземлення)             | шт. | 1         | 146,027        | 146,027 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж |      | EX3  | Капремонт |              |                    |      |      |  |                                     | <b>Черкаське відділення</b>   |     | <b>13</b> | <b>1898,35</b> |         |           |           |  |            |                       |
| Експлуатація мереж | 6.29 | EX3  | Капремонт | ГРС Черкаси  | 171491200420300002 | 1985 | 1995 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | м.Черкаси, вул.Смілянська СКЗ №2 (капремонт анодного заземлення)                | шт. | 1         | 146,03         | 146,03  | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.30 | EX3  | Капремонт | ГРС Черкаси  | 171491200420300003 | 1975 | 1985 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | м.Черкаси, вул.Хоменка, СКЗ №3 (капремонт анодного заземлення)                  | шт. | 1         | 146,03         | 146,03  | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.31 | EX3  | Капремонт | ГРС Черкаси  | 171491200420300007 | 1982 | 1992 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | м.Черкаси, вул.Смілянська СКЗ №7 (капремонт анодного заземлення)                | шт. | 1         | 146,03         | 146,03  | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.32 | EX3  | Капремонт | ГРС Черкаси  | 171491200420300056 | 1979 | 1989 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | м.Черкаси, вул.Сумгаїська, СКЗ №56 (капремонт анодного заземлення)              | шт. | 1         | 146,03         | 146,03  | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.33 | EX3  | Капремонт | ГРС Черкаси  | 171491200420300111 | 2002 | 2012 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | м.Черкаси, вул.Шевченка, СКЗ №111 (капремонт анодного заземлення)               | шт. | 1         | 146,03         | 146,03  | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.34 | EX3  | Капремонт | ГРС Черкаси  | 171491200420300113 | 1969 | 1979 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | м.Черкаси, вул.Гагаріна, СКЗ №113 (капремонт анодного заземлення)               | шт. | 1         | 146,03         | 146,03  | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.35 | EX3  | Капремонт | ГРС Черкаси  | 171491200420300118 | 1973 | 1983 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | м.Черкаси, вул.Хрещатик, СКЗ №118 (капремонт анодного заземлення)               | шт. | 1         | 146,027        | 146,027 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.36 | EX3  | Капремонт | ГРС Черкаси  | 171491200420300121 | 1988 | 1998 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | м.Черкаси, вул.30 років Перемоги, СКЗ №121 (капремонт анодного заземлення)      | шт. | 1         | 146,027        | 146,027 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.37 | EX3  | Капремонт | ГРС Черкаси  | 171491200420300125 | 1990 | 2000 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | м.Черкаси, вул.Гагаріна, СКЗ №125 (капремонт анодного заземлення)               | шт. | 1         | 146,027        | 146,027 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.38 | EX3  | Капремонт | ГРС Черкаси  | 171491200420300129 | 2001 | 2011 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | м.Черкаси, вул.Пастерівська, СКЗ №129 (капремонт анодного заземлення)           | шт. | 1         | 146,027        | 146,027 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.39 | EX3  | Капремонт | ГРС Черкаси  | 171491200420300132 | 2003 | 2013 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | м.Черкаси, вул.Верхня Горава (Фрунзе), СКЗ №132 (капремонт анодного заземлення) | шт. | 1         | 146,027        | 146,027 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.40 | EX3  | Капремонт | ГРС Черкаси  | 171491200420300133 | 2005 | 2015 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | м.Черкаси, вул.Хоменка, СКЗ №133 (капремонт анодного заземлення)                | шт. | 1         | 146,027        | 146,027 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.41 | EX3  | Капремонт | ГРС Тубільці | 171491200420300314 | 1992 | 2002 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | СКЗ № 314, с.Березняки, вул. Криворучка (капремонт анодного заземлення)         | шт. | 1         | 146,027        | 146,027 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
|                    |      |      |           |              |                    |      |      |  |                                     | <b>Ч.Слобідська дільниця Черкаського відділення</b>                             |     | <b>2</b>  | <b>292,05</b>  |         |           |           |  |            |                       |
| Експлуатація мереж | 6.42 | EX3  | Капремонт | ГРС Черкаси  | 171491200420300202 | 2003 | 2013 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | с. Ч. Слобода, вул.Чигиринський шлях, УКЗ №202 (капремонт анодного заземлення)  | шт. | 1         | 146,027        | 146,027 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.43 | EX3  | Капремонт | ГРС Черкаси  | 171491200420300244 | 2003 | 2013 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | с. Ч. Слобода, вул. Лозова, УКЗ №244 (капремонт анодного заземлення)            | шт. | 1         | 146,027        | 146,027 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_07_02 | Прибуток підприємства |
|                    |      |      |           |              |                    |      |      |  |                                     | <b>капремонт перетворювачів струму</b>  |     | <b>7</b>  | <b>201,845</b> |         |           |           |  |            |                       |
| Експлуатація мереж | 6.44 | EX3  | Капремонт | ГРС Черкаси  | 171491200420300040 | 1986 | 2013 |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | м.Черкаси, вул.30 років Перемоги, СКЗ №40                                       | шт. | 1         | 28,84          | 28,84   | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_06_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.45 | EX3  | Капремонт | ГРС Канів    | 171490700420300001 |      |      |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | СКЗ 1 м. Канів вул. Леніна  | шт. | 1         | 28,84          | 28,84   | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_06_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.46 | EX3  | Капремонт | ГРС Канів    | 171490700420300003 |      |      |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | СКЗ 3 м. Канів вул. 1 Травня  | шт. | 1         | 28,84          | 28,84   | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_06_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.47 | EX3  | Капремонт | ГРС Канів    | 171490700420300004 |      |      |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | СКЗ 4 м. Канів вул. Ільска  | шт. | 1         | 28,84          | 28,84   | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_06_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.48 | EX3  | Капремонт | ГРС Канів    | 171490700420300008 |      |      |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | СКЗ 8 м. Канів вул. Київська  | шт. | 1         | 28,84          | 28,84   | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_06_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.49 | EX3  | Капремонт | ГРС Канів    | 171490700420300010 |      |      |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | СКЗ 10 м. Канів вул. Десантників  | шт. | 1         | 28,84          | 28,84   | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_06_01 | Прибуток підприємства |
| Експлуатація мереж | 6.50 | EX3  | Капремонт | ГРС Канів    | 171490700420300013 |      |      |  | застаріле обладнання, вихід із ладу | СКЗ 13 м. Канів вул. Садова   | шт. | 1         | 28,84          | 28,84   | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_06_06_01 | Прибуток підприємства |
|                    |      |      |           |              |                    |      |      |  |                                     | <b>VII. Інше</b>  |     |           |                |         |           |           |  |            |                       |
| Експлуатація мереж |      | Інше |           |              |                    |      |      |  |                                     | <b>Ч.Слобідська дільниця Черкаського відділення</b>                             |     | <b>2</b>  | <b>78,31</b>   |         |           |           |  |            | <b>усього</b>         |

|  |      |   |                              |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
|--|------|---|------------------------------|-------------|--------------------|------|------|--|--|--|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------------------|
| Експлуатація мереж   | 7.1  | Інше  | Капремонт                    | ГРС Черкаси | 171491200330100012 | 1975 | 1985 |  | вихід з ладу фільтра газового  | станція одоризації, ГРС Черкаська с. Вергуни   | шт. | 1         | 16,330          | 16,330  | 4 квартал | Додаток 2 |       | Амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж   | 7.2  | Інше  | Капремонт                    | ГРС Дубійка | 171491200330100037 | 1986 | 1996 |  | пошкодження плити перекриття, стін, відсутній лак  | ГК№1 с. Дубійка, вул. Різдяна (ремонт колодезя, встановлення плити перекриття)         | шт. | 1         | 61,982          | 61,982  | 4 квартал | Додаток 2 |       | Амортизаційні відрахування |
| <b>VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>  |      |   |                              |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
| АВТО   |      | Спеціалізована Техніка  | Капремонт                    |             |                    |      |      |  |  |  |     | <b>28</b> | <b>14187,68</b> |         |           |           |       | <b>усього</b>              |
| АВТО   | 8.1  | Спеціалізована Техніка  | Придбання                    |             |                    |      |      |  | Для потреб АДС   | Ford Renger або аналог   | шт. | 1         | 730,72          | 730,72  | 4 квартал | Додаток 7 |       | Амортизаційні відрахування |
| АВТО   | 8.2  | Спеціалізована Техніка  | Придбання                    |             |                    |      |      |  | Для потреб АДС   | Ford Renger або аналог   | шт. | 6         | 4384,33         | 730,72  | 4 квартал | Додаток 7 |       | Прибуток підприємства      |
| АВТО   | 8.3  | Спеціалізована Техніка  | Придбання                    |             |                    |      |      |  | Для потреб АДС   | Ford Transit V363 Kombi або аналог   | шт. | 1         | 798,34          | 798,34  | 4 квартал | Додаток 7 |       | Амортизаційні відрахування |
| АВТО   | 8.4  | Спеціалізована Техніка  | Придбання                    |             |                    |      |      |  | Для потреб АДС   | Ford Transit V363 Kombi або аналог   | шт. | 6         | 4790,04         | 798,34  | 4 квартал | Додаток 7 |       | Прибуток підприємства      |
| АВТО   | 8.5  | Спеціалізована Техніка  | Придбання                    |             |                    |      |      |  | Облаштування автомобіля для потреб АДС   | Облаштування та доукомплектація вантажного відсіку Автомобіля Ford Ranger або аналогу  | шт. | 1         | 248,75          | 248,75  | 4 квартал | Додаток 7 |       | Амортизаційні відрахування |
| АВТО   | 8.6  | Спеціалізована Техніка  | Придбання                    |             |                    |      |      |  | Облаштування автомобіля для потреб АДС   | Облаштування та доукомплектація вантажного відсіку Автомобіля Ford Ranger або аналогу  | шт. | 6         | 1492,50         | 248,75  | 4 квартал | Додаток 7 |       | Прибуток підприємства      |
| АВТО   | 8.7  | Спеціалізована Техніка  | Придбання                    |             |                    |      |      |  | Облаштування автомобіля для потреб АДС   | Облаштування та доукомплектація вантажного відсіку Автомобіля Ford Transit або аналогу | шт. | 1         | 249,00          | 249,00  | 4 квартал | Додаток 7 |       | Амортизаційні відрахування |
| АВТО   | 8.8  | Спеціалізована Техніка  | Придбання                    |             |                    |      |      |  | Облаштування автомобіля для потреб АДС   | Облаштування та доукомплектація вантажного відсіку Автомобіля Ford Transit або аналогу | шт. | 6         | 1494,00         | 249,00  | 4 квартал | Додаток 7 |       | Прибуток підприємства      |
| АВТО   |      | Легковий автотранспорт  | Капремонт                    |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
| <b>IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу</b>                   |      |   |                              |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
| ВТВ  |      | Оперативний облік   | Секціонування                |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
| ВТВ  |      | Оперативний облік   | Дублюючий облік              |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
| ВТВ  |      | Оперативний облік   | Капремонт вузла обліку газу  |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
| ВТВ  |      | Оперативний облік   | Встановлення обліку ГРП, ШРП |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
| ВТВ  |      | Спеціалізовані лабораторії  | Будівництво                  |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
| ВТВ  |      | Спеціалізовані лабораторії  | Капремонт                    |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
| ВТВ  |      | Спеціалізовані лабораторії  | Модернізація                 |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
| ВТВ  |      | Спеціалізовані лабораторії  |                              |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
| ВТВ  |      | Індивідуальний облік населення  |                              |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
| ВТВ  |      | Встановлення індивідуальних лічильників                                       |                              |             |                    |      |      |  |  | Встановлення індивідуальних лічильників  | шт. | 775       | 1538,380        | 1,985   |           |           |       | <b>усього</b>              |
| ВТВ  |      | Заміна індивідуальних лічильників   |                              |             |                    |      |      |  |  | Заміна індивідуальних лічильників  | шт. | 6386      | 10409,20        | 1,630   |           |           |       | <b>усього</b>              |
| ВТВ  |      | Обмінний фонд індивідуальних лічильників                                      |                              |             |                    |      |      |  |  | Обмінний фонд індивідуальних лічильників   | шт. | 2800      | 2380,00         | 0,850   |           |           |       | <b>усього</b>              |
| ВТВ  |      | Будинковий облік населення  |                              |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
| ВТВ  |      | Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок |                              |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
| ВТВ  |      | Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)                 |                              |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
| <b>X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання</b> |      |   |                              |             |                    |      |      |  |  |  |     |           |                 |         |           |           |       |                            |
| Прилади  |      | Прилади, системи  | Придбання                    |             |                    |      |      |  |  |  |     | <b>17</b> | <b>2887,10</b>  |         |           |           |       | <b>усього</b>              |
| Прилади  | 10.1 | Прилади, системи  | Придбання                    |             |                    |      |      |  | Для обслуговування та здійснення запобіжних заходів, для безпаварійного експлуатування систем газопостачання | Програмно-технічний комплекс диспетчерського пункту для контролю ГРП                   | шт. | 1         | 542,50          | 542,500 | 4 квартал | Додаток 6 | 09_20 | Прибуток підприємства      |



|  |      |                        |                 |  |  |  |  |  |   |  |     |          |                 |         |           |           |  |                            |        |
|--|------|------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|---|--|-----|----------|-----------------|---------|-----------|-----------|--|----------------------------|--------|
| Прилади  | 10.2 | Прилади, системи       | Придбання       |  |  |  |  |  | Для обслуговування та здійснення запобіжних заходів, для безаварійного експлуатування | Пошуковий прилад витoku газу Metrex-3 в базовому комплекті або аналог                      | шт. | 1        | 212,30          | 212,300 | 4 квартал | Додаток 6 |  | Амортизаційні відрахування |        |
| Прилади  | 10.2 | Прилади, системи       | Придбання       |  |  |  |  |  | Для обслуговування та здійснення запобіжних заходів, для безаварійного експлуатування | Пошуковий прилад витoku газу Metrex-3 в базовому комплекті або аналог                      | шт. | 6        | 1273,80         | 212,300 | 4 квартал | Додаток 6 |  | Прибуток підприємства      |        |
| Прилади  | 10.3 | Прилади, системи       | Придбання       |  |  |  |  |  | Для обслуговування та здійснення запобіжних заходів, для безаварійного експлуатування | Пошуковий прилад витoku газу Універсал-91 ІМ7 з акумулятором та блоком живлення або аналог | шт. | 1        | 187,50          | 187,500 | 4 квартал | Додаток 6 |  | Амортизаційні відрахування |        |
|  | 10.3 | Прилади, системи       | Придбання       |  |  |  |  |  | для посилення контролю за організaцією природного газу                                | Одoриметр Odogas для виміру кількoсті oдoранта в природнoму газі або аналог                | шт. | 8        | 671,00          | 83,875  | 4 квартал | Додаток 6 |  | Прибуток підприємства      |        |
| Прилади  |      | Прилади, системи       | Диспетчеризація |  |  |  |  |  |   |  |     |          |                 |         |           |           |  |                            |        |
| Прилади  |      | Прилади, системи       | Заміна          |  |  |  |  |  |   |  |     |          |                 |         |           |           |  |                            |        |
| Прилади  |      | Прилади, системи       | Капремонт       |  |  |  |  |  |   |  |     |          |                 |         |           |           |  |                            |        |
| <b>ГТ</b>  |      |                        |                 |  |  |  |  |  |   |  |     |          |                 |         |           |           |  |                            |        |
| <b>XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b> |      |                        |                 |  |  |  |  |  |   |  |     |          |                 |         |           |           |  |                            |        |
| ГТ   |      | Обладнання             | Закупівля       |  |  |  |  |  |   |  |     |          |                 |         |           |           |  |                            |        |
| ГТ   |      | Обладнання             | Підтримка       |  |  |  |  |  |   |  |     |          |                 |         |           |           |  |                            |        |
| ГТ   |      | Обладнання             | Модернізація    |  |  |  |  |  |   |  |     |          |                 |         |           |           |  |                            |        |
| ГТ   |      | Програмне забезпечення | Закупівля       |  |  |  |  |  |   |  |     | 195      | 1405,624        |         |           |           |  |                            | усього |
| ГТ   | 11.1 | Програмне забезпечення | Закупівля       |  |  |  |  |  | Для АДС та експлуатаційні відомості   | МФУ Canon 421 (лазерний, монохромний, А 4 формат) або аналог                               | шт. | 52       | 606,424         | 11,662  | 4 квартал | Додаток 6 |  | Прибуток підприємства      |        |
| ГТ   | 11.2 | Програмне забезпечення | Закупівля       |  |  |  |  |  | Для АДС та експлуатаційні відомості   | Монітор Samsung S24D300 або аналог   | шт. | 60       | 191,400         | 3,190   | 4 квартал | Додаток 6 |  | Прибуток підприємства      |        |
| ГТ   | 11.3 | Програмне забезпечення | Закупівля       |  |  |  |  |  | Для АДС та експлуатаційні відомості   | Системний блок   | шт. | 60       | 364,200         | 6,070   | 4 квартал | Додаток 6 |  | Прибуток підприємства      |        |
| ГТ   | 11.4 | Програмне забезпечення | Закупівля       |  |  |  |  |  | Для відомості   | Лазерний принтер HP LaserJet Enterpris M608 або аналог                                     | шт. | 8        | 150,040         | 18,755  | 4 квартал | Додаток 6 |  | Прибуток підприємства      |        |
| ГТ   | 11.5 | Програмне забезпечення | Закупівля       |  |  |  |  |  | Для відомості   | Лазерний принтер Canon LBP-212 або аналог  | шт. | 15       | 93,560          | 6,237   | 4 квартал | Додаток 6 |  | Прибуток підприємства      |        |
| ГТ   |      | Програмне забезпечення | Підтримка       |  |  |  |  |  |   |  |     |          |                 |         |           |           |  |                            |        |
| ГТ   |      | Програмне забезпечення | Оновлення       |  |  |  |  |  |   |  |     |          |                 |         |           |           |  |                            |        |
| ГТ   |      | IT послуги             | Телеком         |  |  |  |  |  |   |  |     |          |                 |         |           |           |  |                            |        |
| ГТ   |      | IT послуги             | Спеціял'язок    |  |  |  |  |  |   |  |     |          |                 |         |           |           |  |                            |        |
| ГТ   |      | IT послуги             | Інше            |  |  |  |  |  |   |  |     |          |                 |         |           |           |  |                            |        |
| <b>XII. Інше</b>   |      |                        |                 |  |  |  |  |  |   |  |     |          |                 |         |           |           |  |                            |        |
| <b>Ремонт будівель</b>                                       |      |                        |                 |  |  |  |  |  |   |  |     | <b>4</b> | <b>811,196</b>  |         |           |           |  | <b>усього</b>              |        |
|  |      |                        |                 |  |  |  |  |  |   | Ремонт покрівлі АПК 4-х поверхового по вул. М. Залізняка, 142 в м. Черкаси                 | шт. | 1        | 395,710         | 395,710 | 4 квартал | Додаток 7 |  | Амортизаційні відрахування |        |
|  |      |                        |                 |  |  |  |  |  |   | Ремонт покрівлі складу по вул. М. Залізняка, 142 в м. Черкаси                              | шт. | 1        | 117,940         | 117,940 | 4 квартал | Додаток 7 |  | Амортизаційні відрахування |        |
|  |      |                        |                 |  |  |  |  |  |   | Ремонт покрівлі 2-х поверхового АПК по вул. М. Залізняка, 142 в м. Черкаси                 | шт. | 1        | 249,990         | 249,990 | 4 квартал | Додаток 7 |  | Амортизаційні відрахування |        |
|  |      |                        |                 |  |  |  |  |  |   | Ремонт покрівлі будівлі гаража (ГНП) по вул. Щеліна, м. Звенигородка                       | шт. | 1        | 47,556          | 57,265  | 4 квартал | Додаток 7 |  | Прибуток підприємства      |        |
| <b>Усього, у тому числі : (I+II+III+IV+V+VI)</b>             |      |                        |                 |  |  |  |  |  |   |  |     |          | <b>69267,34</b> |         |           |           |  |                            |        |
| <b>за рахунок амортизаційних відрахувань</b>                 |      |                        |                 |  |  |  |  |  |   |  |     |          | <b>13125,00</b> |         |           |           |  |                            |        |
| <b>за рахунок прибутку підприємства</b>                      |      |                        |                 |  |  |  |  |  |   |  |     |          | <b>41814,76</b> |         |           |           |  |                            |        |
| <b>витрати на встановлення індивідуальних лічильників</b>    |      |                        |                 |  |  |  |  |  |   |  |     |          | <b>1538,38</b>  |         |           |           |  |                            |        |
| <b>витрати на заміну лічильників</b>                         |      |                        |                 |  |  |  |  |  |   |  |     |          | <b>10409,20</b> |         |           |           |  |                            |        |
| <b>обмінний фонд індивідуальних лічильників</b>              |      |                        |                 |  |  |  |  |  |   |  |     |          | <b>2380,00</b>  |         |           |           |  |                            |        |

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

А.І. Жорж  
(ПБ)

Головний інженер

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.І. Ісаєнко  
(ПБ)